



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Солнечногорск
(наименование территориального органа МЧС России)

Московская область, г. Солнечногорск, ул. Вертлинская, дом № 5,
тел./факс 8 (4962) 64-46-01, ond32@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Московской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

М.О., г. Химки, Новокуркинское шоссе, дом № 34, und_mo@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 123 /1/ 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению ли-
цей № 7

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
района Солнечногорского района по пожарному

(наименование органа ОНД)

надзору № 123 от «23» июня 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «28» июня 2021 г. по 10 ч. 00 мин. «29» июня 2021 г. проведена внеплановая выездная проверка заместителем главного государственного инспектора г.о. Солнечногорск по пожарному надзору майором внутренней службы Корневым Денисом Евгеньевичем, МБОУ лицей №7 расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Почтовая, д. 9.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ лицей №7 Нагорной Г.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)
			обязательных требований	

1	2	3	пожарной безопасности	только выполнение)
1.	В лестничных клетках отсутствуют двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара, отсутствуют эвакуационные выходы со второго этажа.	На объектах запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а так же другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. (ППР в РФ п. 16; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009)	15.05.22 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
г.о. Солнечногорск по пожарному надзору Корнев Д.Е.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 29 » июня 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« 29 » июня 20 21 г.



М.Л.П.*

Директор МБОУ лицей №7
Нагорная Г.В.

(должность, фамилия, инициалы)